

周南市市営住宅等指定管理者募集要項に関する質問回答

No.	質問項目	質問内容	回答
1	<p>業務仕様書 (P99) 7. 保守点検を行う給水ポンプ施設 (特記仕様書)</p>	<p>5. 保守管理項目 (2) 残留塩素測定、色及び濁りの検査 (三丘、秋里住宅は1日1回としているが、現在、秋里住宅は簡易専用水道に該当しないので水質検査の実施頻度は月3回で実施しています。1日1回実施の市の方針を確認したい。</p>	<p>秋里住宅については、井戸水を源水としていることから、水質検査の実施頻度は、業務仕様書の仕様書のとおりとなります。</p>